



BRANDKÅREN
NORRA DALARNA

RÄDDNINGSVÄGAR OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER FÖR BRANDKÅRENS FORDON



Uppställningsplats
Räddningsfordon



RÄDDNINGSVÄGAR OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER FÖR BRANDKÅRENS FORDON

Brandkåren Norra Dalarna ger råd och instruktioner som tolkar tillämpliga lagar och regelverk gällande räddningsvägar och uppställningsplatser (brandkårens tillgänglighet) enligt Boverkets byggregler, Boverkets författningssamling och Lagen om Skydd mot olyckor.

Vissa byggnader kräver räddningsvägar för att säkerställa brandkårens tillgänglighet. Avståndet mellan brandkårens fordon och angreppspunkten (oftast entrén eller platsen för bärbar stege) får inte överstiga 50 meter. Räddningsvägar krävs när det vanliga gatunätet inte ger tillräcklig tillgänglighet för brandkåren att utföra räddningsinsatser och rädda människor och byggnader. Det uppstår särskilda utmaningar när hyres- och bostadsrättsföreningar hägnar in byggnader och innergårdar, eller placerar ut exempelvis blomlådor eller betongsuggor vilket kan hindra brandkårens tillträde.

RÄDDNINGSVÄGAR

Räddningsvägar ska uppfylla följande krav:

- Minst 4,0 meters fri höjd
- Minst 3,0 meters körbanebredd
- Hårdgjord yta som klarar av 100 kN axeltryck
- Maximalt 8 % längslutning
- Maximalt 2 % tvärlutning
- Minst 50 meters vertikalradie och minst 7 meters innerradie
- Utmärkning med skylten "Räddningsväg"

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll av räddningsvägar, inklusive skyltning, snöröjning och beskärning av träd. Om en låst grind hindrar direkt tillträde till en byggnad ska detta markeras med skylten "Räddningsväg", och ett överföringslås eller nyckelskåp som brandkåren kan använda bör finnas i närheten. Låscylindern ska passa brandkårens "automatlarmsnyckel".



UPPSTÄLLNINGSPLATSER

För att brandkåren ska kunna rädda personer kan det vara nödvändigt att höjdfordon placeras nära en byggnad. Om detta inte är möjligt via gatunätet, bör en uppställningsplats uppfylla följande krav:

- Minst 5 meters bredd och 12 meters längd
- Maximalt 8,5 % lutning i någon riktning
- Uppställningsplatsen bör vara högst 9 meter från fasaden
- Marken bör klara av ett axeltryck på minst 100 kN
- Utmärkning med skylten "Uppställningsplats för höjdfordon"

Underhållet av uppställningsplatser bör ske på samma sätt som för räddningsvägar.